

Abnahme-Checkliste temporäre Flüssiggasanlagen

Standort/Adresse:	JA	NEIN*
Standort		
Ist der Aufstellungsort im Freien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird der Schutzabstand Nachbarschaftsgefährdung eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird der Schutzabstand zu brennbarem Material eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird der Schutzabstand zu Vertiefungen, Kanälen, Kellern etc. (3 m) eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist der Schutz vor Umfallen (Gasflaschen) gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist der Schutz vor unbefugtem Zugriff (Behälter) gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schutz vor Beschädigung		
Ist ein Anfahrerschutz vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist ein Schutz gegen herunterfallende Gegenstände vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Explosionsschutz		
Sind die elektrischen Installationen/Betriebsmittel innerhalb der Ex-Zone II ex-geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist eine Warntafel/Kleber «EX» und ein Rauchverbot etc. angebracht/montiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandschutz		
Ist die Behälter-Berieselungsanlage oder ein Wasseranschluss-Hydrant mit Schlauch und Strahlrohr vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die örtliche Feuerwehr über den Aufstellungsort der temporären Flüssiggasanlage orientiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist der ungehinderte Zugang zur Flüssiggas-Versorgung (Behälter/Flaschen/Container) jederzeit gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blitzschutz		
Ist mengenabhängiger Blitzschutz (Erdung, Blitzschutzsystem) vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitungen und flexible Verbindungen		
Werden zugelassene Rohrleitungen und flexible Verbindungen (Schläuche) eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Rohrleitungen und flexible Verbindungen vor Beschädigung (Anfahren, herabfallende Lasten) oder übermäßiger Beanspruchung geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die notwendigen Schlauchbruchsicherungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die verlegten Leitungen/Schläuche gekennzeichnet (z.B. Warnband und Gas)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armaturen		
Sind die Armaturen so befestigt, dass sie die Anschlussleitungen nicht unzulässig belasten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die notwendigen Absperrarmaturen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasgeräte		
Werden nur zugelassene Gasgeräte mit Konformitätserklärung eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist eine Schutzvorrichtung (z.B. thermoelektrische Zündsicherung) an allen Gasgeräten vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Schutzabstände zu brennbaren Materialien gemäss Herstellervorschriften eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instruktion		
Sind die Anlage-Betreiber der temporären Flüssiggasanlage und deren Versorgung und Verbrauchergeräte vorgängig instruiert worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheit der Anlage		
Wurde vor der Inbetriebnahme eine Dichtheitskontrolle der temporären Flüssiggasanlage durch Leck-Spray oder Gasspürgeräte vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die wöchentlich durch den Anlage-Betreiber auszuführenden Zustandskontrollen bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meldepflicht		
Ist die temporäre Flüssiggasanlage mit den nötigen Unterlagen bei der zuständigen kantonalen Brandschutzbehörde und der SUVA angemeldet worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verantwortliche Person	Unterschrift
Installations-Firma:
Anlage-Betreiber:
Ort:	Datum:	

Ist ein NEIN angekreuzt, so darf die temporäre Flüssiggasanlage nicht betrieben werden, bis der Mangel behoben ist!